

ХЛАДАГЕНТ R404A
 Электропитание 380-420 V / 3~ / 50 Hz
 Темп. всас. газа 8,00°C

КОМПРЕССОР: ZB56KCE-TWD-951

Холодопроизводительность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	10,1	12,45	15,25	18,55		
15	9,56	11,8	14,45	17,5	21,1	
20	9,03	11,15	13,6	16,5	19,85	23,7
25	8,49	10,45	12,75	15,45	18,6	22,2
30	7,94	9,78	11,9	14,4	17,3	20,6
35	7,38	9,08	11,05	13,35	16,05	19,1
40	6,79	8,37	10,2	12,3	14,75	17,55
45	6,19	7,64	9,3	11,2	13,4	16
50		6,89	8,39	10,1	12,1	14,4
55		6,13	7,46	8,99	10,75	12,8
60			6,52	7,85	9,39	11,15

Мощность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	2,69	2,73	2,79	2,89		
15	3,06	3,09	3,13	3,21	3,32	
20	3,46	3,49	3,52	3,58	3,67	3,8
25	3,9	3,93	3,96	4	4,07	4,18
30	4,37	4,41	4,45	4,48	4,53	4,61
35	4,88	4,94	4,98	5,01	5,05	5,11
40	5,42	5,5	5,55	5,59	5,62	5,67
45	6	6,11	6,17	6,22	6,25	6,28
50		6,74	6,83	6,89	6,93	6,96
55		7,42	7,54	7,61	7,66	7,69
60			8,28	8,38	8,45	8,49

Холод. коэфф-т

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	3,75	4,56	5,47	6,41		
15	3,13	3,82	4,61	5,46	6,34	
20	2,61	3,19	3,86	4,61	5,41	6,23
25	2,18	2,66	3,22	3,86	4,56	5,31
30	1,82	2,22	2,68	3,22	3,82	4,48
35	1,51	1,84	2,22	2,67	3,17	3,74
40	1,25	1,52	1,83	2,2	2,62	3,1
45	1,03	1,25	1,51	1,8	2,15	2,54
50		1,02	1,23	1,47	1,75	2,07
55		0,83	0,99	1,18	1,4	1,66
60			0,79	0,94	1,11	1,32

Ток при 400 V, A

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	9,39	9,45	9,53	9,65		
15	9,59	9,64	9,72	9,82	9,96	
20	9,84	9,9	9,97	10,06	10,18	10,32
25	10,16	10,22	10,29	10,38	10,49	10,61
30	10,56	10,63	10,7	10,78	10,88	10,99
35	11,05	11,12	11,2	11,28	11,37	11,47
40	11,63	11,72	11,8	11,89	11,98	12,06
45	12,32	12,43	12,52	12,61	12,7	12,78
50		13,25	13,36	13,46	13,55	13,62
55		14,21	14,33	14,44	14,54	14,61
60			15,45	15,57	15,67	15,75

Массовый расход на всасывании, g/s

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	60,3	75	92,5	113,5		
15	59,8	74,3	91,6	112	136,5	
20	59,2	73,5	90,6	111	134,5	163
25	58,6	72,7	89,5	109,5	133	161
30	57,9	71,8	88,3	108	131	159
35	57,1	70,8	87,1	106,5	129,5	156,5
40	56,1	69,7	85,7	104,5	127	154
45	55	68,5	84,2	103	125	152
50		67,2	82,7	101	123	149,5
55		65,7	81,1	99,3	121	147
60			79,7	97,7	119,5	145,5