

ХЛАДАГЕНТ
Электропитание

R404A
380-420 V / 3~ / 50 Hz

КОМПРЕССОР:

ZF25K5E-TFD-567
Холодопроизводительность kWt

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7
4	5,67	7,11	8,9	11,1	13,7	16,8	20,4				
5	5,63	7,07	8,85	11	13,6	16,7	20,3				
10	5,33	6,71	8,42	10,5	13	15,9	19,35	23,3			
15	5,01	6,35	7,97	9,95	12,3	15,1	18,4	22,2	26,6		
20	4,7	5,97	7,51	9,38	11,6	14,3	17,4	21	25,2	29,9	
25	4,38	5,58	7,04	8,8	10,9	13,4	16,35	19,8	23,8	28,3	30,3
30	4,05	5,18	6,55	8,2	10,2	12,55	15,3	18,55	22,3	26,7	28,5
35	3,71	4,77	6,05	7,58	9,43	11,6	14,2	17,3	20,8	24,9	26,7
40	3,37	4,35	5,53	6,94	8,65	10,7	13,1	15,95	19,3	23,2	24,9
45	3,01	3,92	4,99	6,29	7,84	9,71	11,95	14,6	17,75	21,4	23
50	2,65	3,47	4,44	5,61	7,01	8,72	10,75	13,2	16,15	19,55	21,1
54,4	2,33	3,07	3,94	4,99	6,26	7,81	9,69	11,95			

ХЛАДАГЕНТ R404A
Электропитание 380-420 V / 3~ / 50 Hz

КОМПРЕССОР: ZF25K5E-TFD-567

Потребляемая
Мощность, kW

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7
4	2,03	2,25	2,46	2,68	2,9	3,12	3,33				
5	2,05	2,27	2,49	2,71	2,92	3,14	3,36				
10	2,25	2,47	2,7	2,92	3,14	3,36	3,59	3,81			
15	2,44	2,67	2,9	3,13	3,36	3,59	3,82	4,05	4,28		
20	2,62	2,86	3,1	3,34	3,58	3,82	4,05	4,29	4,53	4,77	
25	2,82	3,06	3,31	3,56	3,81	4,06	4,3	4,55	4,8	5,05	5,15
30	3,02	3,28	3,54	3,8	4,06	4,32	4,58	4,83	5,09	5,35	5,46
35	3,25	3,52	3,79	4,06	4,33	4,6	4,87	5,15	5,42	5,69	5,8
40	3,5	3,78	4,07	4,35	4,64	4,92	5,21	5,49	5,78	6,06	6,18
45	3,78	4,08	4,38	4,68	4,98	5,28	5,58	5,88	6,18	6,48	6,6
50	4,1	4,42	4,74	5,06	5,37	5,69	6,01	6,32	6,64	6,96	7,09
54,4	4,43	4,76	5,09	5,43	5,76	6,09	6,43	6,76			