

ХЛАДАГЕНТ R404A
Электропитание 380-420 V / 3~ / 50 Hz

КОМПРЕССОР: ZF34K5E-TFD-567

Холодопроизводительность, kW

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
4	7,73	9,66	12	14,85	18,2	22,1	26,7		
5	7,69	9,62	11,95	14,8	18,1	22	26,6		
10	7,35	9,23	11,5	14,2	17,4	21,2	25,5	30,6	
15	7	8,82	11	13,6	16,65	20,3	24,4	29,2	34,7
20	6,63	8,39	10,5	12,95	15,9	19,3	23,2	27,8	33
25	6,25	7,94	9,94	12,3	15,05	18,25	22	26,3	31,2
30	5,86	7,47	9,36	11,6	14,15	17,2	20,7	24,7	29,4
35	5,46	6,99	8,76	10,85	13,25	16,05	19,35	23,1	27,5
40	5,05	6,49	8,14	10,05	12,3	14,9	17,95	21,4	25,5
45	4,63	5,97	7,5	9,26	11,3	13,7	16,5	19,7	23,4
50	4,22	5,44	6,83	8,43	10,3	12,45	14,95	17,9	21,3
54,4	3,85	4,97	6,23	7,68	9,35	11,3	13,6	16,25	

Потребляемая Мощность, kW

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
4	2,86	3,03	3,22	3,45	3,69	3,96	4,23		
5	2,88	3,05	3,25	3,47	3,72	3,98	4,26		
10	3,1	3,28	3,48	3,71	3,95	4,22	4,5	4,78	
15	3,34	3,52	3,73	3,97	4,22	4,49	4,78	5,07	5,37
20	3,6	3,79	4,01	4,25	4,52	4,8	5,1	5,4	5,71
25	3,88	4,08	4,32	4,58	4,86	5,15	5,46	5,78	6,1
30	4,18	4,4	4,66	4,93	5,23	5,55	5,87	6,21	6,55
35	4,51	4,75	5,03	5,33	5,65	5,98	6,33	6,69	7,05
40	4,87	5,14	5,43	5,76	6,1	6,47	6,84	7,23	7,61
45	5,25	5,55	5,88	6,24	6,61	7	7,41	7,82	8,24
50	5,68	6,01	6,37	6,76	7,16	7,59	8,03	8,47	8,93
54,4	6,08	6,44	6,84	7,25	7,7	8,15	8,62	9,1	

Холод. коэфф-т

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
4	2,71	3,19	3,73	4,3	4,93	5,6	6,31		
5	2,67	3,15	3,68	4,26	4,87	5,54	6,25		
10	2,37	2,82	3,31	3,84	4,41	5,02	5,68	6,39	
15	2,09	2,5	2,95	3,43	3,95	4,51	5,11	5,76	6,47
20	1,84	2,21	2,62	3,05	3,51	4,02	4,56	5,14	5,78
25	1,61	1,94	2,3	2,69	3,1	3,54	4,03	4,55	5,12
30	1,4	1,7	2,01	2,35	2,71	3,1	3,52	3,98	4,49
35	1,21	1,47	1,74	2,03	2,35	2,69	3,05	3,46	3,89
40	1,04	1,26	1,5	1,75	2,01	2,31	2,62	2,97	3,34
45	0,88	1,08	1,27	1,48	1,71	1,96	2,22	2,52	2,84
50	0,74	0,91	1,07	1,25	1,44	1,64	1,86	2,11	2,38
54,4	0,63	0,77	0,91	1,06	1,22	1,39	1,58	1,79	

Ток при 400 V, A

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
4	8,76	8,93	9,15	9,41	9,71	10,04	10,39		
5	8,79	8,96	9,18	9,44	9,74	10,07	10,42		
10	9,03	9,22	9,45	9,72	10,03	10,37	10,73	11,12	
15	9,3	9,5	9,75	10,04	10,37	10,73	11,11	11,51	11,92
20	9,6	9,83	10,1	10,41	10,76	11,14	11,55	11,97	12,41
25	9,94	10,19	10,49	10,83	11,21	11,62	12,06	12,51	12,98
30	10,32	10,61	10,94	11,32	11,73	12,18	12,65	13,14	13,64
35	10,74	11,07	11,45	11,87	12,32	12,81	13,32	13,85	14,39
40	11,22	11,6	12,02	12,48	12,99	13,52	14,08	14,66	15,25
45	11,76	12,18	12,66	13,18	13,73	14,32	14,93	15,56	16,21
50	12,35	12,84	13,37	13,95	14,56	15,21	15,88	16,57	17,27
54,4	12,94	13,48	14,07	14,7	15,37	16,08	16,8	17,55	

Массовый расход на всасывании, g/s

	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
4	43,6	54,7	68,3	84,8	104,5	128	156		
5	43,6	54,7	68,3	84,8	104,5	128	156		
10	43,5	54,7	68,5	85	105	128,5	156	189	
15	43,2	54,7	68,5	85,1	105	128,5	156,5	189	227
20	42,9	54,5	68,4	85	105	128,5	156	189	227
25	42,5	54,2	68,2	84,8	104,5	128	155,5	188,5	227
30	42	53,9	67,8	84,4	104	127,5	155	187,5	226
35	41,5	53,4	67,4	83,8	103,5	126,5	154	186,5	225
40	41	52,9	66,8	83,1	102,5	125,5	152,5	185	224
45	40,4	52,3	66,1	82,3	101,5	124	151	183,5	222
50	39,9	51,7	65,4	81,3	100	122,5	149,5	182	221
54,4	39,4	51,3	64,8	80,5	99,1	121,5	148	180,5	