

ХЛАДАГЕНТ R404A
 Электропитание 380-420 V / 3~ / 50 Hz
 Темп. всас. газа 8,00°C

КОМПРЕССОР: ZB75KCE-TWD-551

Холодопроизводительность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	14,5	17,85	21,8	26,5		
15	13,8	17	20,7	25,1	30,2	
20	13,1	16,1	19,65	23,8	28,6	34,1
25	12,35	15,15	18,5	22,4	26,9	32
30	11,55	14,2	17,3	20,9	25,1	29,9
35	10,75	13,25	16,1	19,45	23,3	27,8
40	9,95	12,25	14,9	17,95	21,5	25,6
45	9,11	11,2	13,6	16,4	19,6	23,3
50		10,15	12,3	14,8	17,7	21
55		9,06	11	13,2	15,75	18,7
60			9,61	11,55	13,75	16,3

Мощность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	3,53	3,71	3,94	4,26		
15	3,97	4,14	4,35	4,62	4,99	
20	4,46	4,62	4,81	5,05	5,36	5,78
25	4,98	5,15	5,32	5,54	5,81	6,17
30	5,54	5,72	5,89	6,08	6,32	6,63
35	6,13	6,33	6,5	6,69	6,9	7,16
40	6,75	6,97	7,16	7,34	7,53	7,77
45	7,4	7,65	7,85	8,04	8,22	8,43
50		8,35	8,59	8,78	8,96	9,15
55		9,08	9,35	9,56	9,75	9,93
60			10,15	10,4	10,55	10,75

Холод. коэфф-т

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	4,12	4,82	5,54	6,21		
15	3,48	4,11	4,78	5,44	6,06	
20	2,94	3,49	4,09	4,71	5,33	5,9
25	2,48	2,95	3,48	4,04	4,62	5,19
30	2,09	2,49	2,94	3,44	3,97	4,51
35	1,76	2,09	2,48	2,91	3,38	3,88
40	1,47	1,76	2,08	2,45	2,85	3,29
45	1,23	1,46	1,73	2,04	2,39	2,77
50		1,21	1,43	1,69	1,98	2,3
55		1	1,17	1,38	1,62	1,89
60			0,95	1,11	1,3	1,52

Ток при 400 V, A

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	10,21	10,25	10,35	10,53		
15	10,64	10,72	10,87	11,07	11,35	
20	11,05	11,18	11,36	11,59	11,89	12,26
25	11,49	11,65	11,86	12,11	12,42	12,79
30	11,97	12,17	12,39	12,66	12,97	13,35
35	12,55	12,76	13	13,27	13,59	13,95
40	13,23	13,46	13,71	13,98	14,29	14,63
45	14,06	14,3	14,55	14,81	15,1	15,43
50		15,31	15,55	15,8	16,07	16,36
55		16,52	16,75	16,98	17,21	17,47
60			18,17	18,37	18,57	18,78

	-25	-20	-15	-10	-5	0
10	86,9	107,5	132,5	162		
15	86,4	107	131,5	161	195,5	
20	85,8	106,5	130,5	159,5	194	235
25	85,1	105,5	129,5	158,5	192,5	233
30	84,3	104,5	128,5	156,5	190,5	230
35	83,3	103,5	127	155	188	228
40	82,2	102	125	153	185,5	225
45	81	100,5	123,5	150,5	183	222
50		98,8	121,5	148	180	218
55		97,2	119,5	145,5	177	215
60			117,5	143,5	175	213